
DATA
D1: Active Cycle
OFF
DATA
D2: Cycle Time
ToGo 001:37:24
DATA
D3: Press <> for
OPERATING Data
D31: Total ON
Time 125:54:15
DATA
D32: Total OFF
Time 834:02:58
DATA
D33: Total BakUp
Time 059:16:45
DATA
D34: Arrival
Count 01327
DATA
D4: Press <> for
SWITCH Status
D41: Sw1 Status
ON
DATA
D42: Sw2 Status
OFF
DATA
D5: Press <> for
SYSTEM Status
SOL BAT ImA
1.43 3.86 11
DATA
DEV LINK
ED YES
DATA
TMP MAX MIN
73 108 -5
DATA
DATE 04/11/08
TIME 13:29:57
DATA
D6: Press <> for
MODULE Info
SV_1X2 AM5200
018.067 # 02156
DATA
OKC RevA 02/08
v1.0 03/28/08
DATA
OKC Products
(970) 532-1773


SET
S1: V1 Override
OFF
SET
S2: Press <> for
VALVE Setup
S21: V1 OFF
Time 004:00:00
SET
S22: V1 ON
Time 002:00:00
SET
S23: V1 DELAY
Time 000:15:00
SET
S24: V1 BakUp
Time 012:00:00
SET
S25: Missed PGR
Arrivals = 0
SET
S3: Press <> for
vTagNet Setup
S31: Press <> for
eTag Setup
S311: V1 Close
eTag 001
SET
S312: V1 Open
eTag 002
SET
S313: V1 DELAY
eTag 003
SET
S314: V1 BakUp
eTag 004
SET
S315: Switch Sw1
eTag 013
SET
S316: Switch Sw2
eTag 000
SET
S32: Press <> for
aTag Setup
S321: V1 OFF
aTag 011
SET
S322: V1 ON
aTag 012
SET
S323: V1 DELAY
aTag 013
SET
S324: V1 BakUp
aTag 014
SET
S4: Press <>
for SYSTEM Setup
DEV Link PAN#
ED YES 1134
SET
NUD LUD
YES 00300s
SET
DATE 05/14/08
TIME 17:02:19
SET
SET DEFAULTS
Press UP/DOWN